

Łódź, dn. 27 września 2017 r.

Dot.: Dostawa i montaż toalety automatycznej na terenie obiektu rekreacyjnego Stawy Jana w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 247 – nr sprawy 12/17/PN

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 25.09.2017 r. wpłynęły zapytania i wnioski do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań i wniosków wraz z stanowiskiem Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

W opisie przedmiotu w załączniku nr 1 do SIWZ nr sprawy 12/17/PN w punkcie dane techniczne, bardzo dokładnie wskazują Państwo przez wymiary oraz technologię materiałowa na konkretnego producenta toalet jednocześnie wskazując wymaganie zgodności toalety z dokumentacją techniczną, będącą załącznikiem do tego opisu.

Wnosimy o zmianę zapisu na :

Dane techniczne: Wymiary: 212 x 272 x h 266 cm lub zbliżone w tolerancji 15%

Powierzchnia zabudowy toalety 6,26 m² lub zbliżone w tolerancji 15%

Powierzchnia użytkowa toalety 4,32 m² lub zbliżone w tolerancji 15%

Pomieszczenie publiczne 3,60 m² lub zbliżone w tolerancji 15%

Pomieszczenie techniczne 0,72 m² lub zbliżone w tolerancji 15%

Materiał: monolityczny samonośny moduł kompozytowo - betonowy lub konstrukcja stalowa, całkowicie ocynkowana ogniowo wypełniona płytami warstwowymi spełniająca warunki aktualnych przepisów budowlanych.

Wartość współczynnika ciepła - Uk dla poszczególnych przegród:

- ściany zewnętrzne 0,23 W/(m²K)

- podłoga na gruncie 0,56 W/(m²K) - 0,30 wg aktualnych przepisów

- dach 0,56 W/(m²K) - 0,18 wg aktualnych przepisów

Grubość ścian zewnętrznych 16 cm lub w przypadku konstrukcji stalowej wypełnionej płytami warstwowymi 10 cm.

Konstrukcja dachu: płyta betonowa zbrojona grub. 10 cm ze spadkiem 0,05 % w kierunku rury spustowej wewnętrznej fi 90 mm do odprowadzania wody z dachu, styropian grub. 5 cm. lub w przypadku konstrukcji stalowej dach z płyt warstwowych o odpowiedniej przenikalności cieplnej.

Pokrycie dachowe: masa bitumiczna lub w przypadku płyt warstwowych blacha ocynkowana.

Elewacja: wielkoformatowe płyty fasadowe HPL - kolorystyka: drewno, szary zbliżony do RAL 7035

--

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień zapisu we wskazanym kształcie tzn. Zamawiający dopuści zmianę wymiarów, dostarczonej toalety oraz pomieszczenia technicznego w granicach 20% pod warunkiem utrzymania stosownej przestrzeni manewrowej dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dopuszczalna jest zmiana konstrukcji ścian na stalową całkowicie ocynkowaną i wypełnioną płytami warstwowymi oraz pokrycia dachu masą bitumiczną lub blachą ocynkowaną pod warunkiem utrzymania obowiązujących w prawie współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych.

Elewacja płyty fasadowe HPL, w kolorze zbliżonym do RAL 7035 oraz imitujące drewno. Płyty fasadowe HPL muszą posiadać powłokę odporną na graffiti.

Pytanie 2

Czym kierował się Zamawiający wymagając zastosowania bezdotykowego systemu spłukiwania muszli, zdublowanego z przyciskiem ręcznym? Jeśli Zamawiający przewiduje awarię systemu bezdotykowego, to po co w ogóle go stosował? Wnosimy o wybranie jednego systemu spłukiwania muszli.

Ad. 2

Zamawiający wymaga zintegrowanego automatycznego i ręcznego spłukiwania muszli. System ten umożliwi ponowne spłukanie muszli przez korzystającego z toalety.

Pytanie 3

Czym kierował się Zamawiający ustalając wymiary toalety z dokładnością do centymetra? Wymiary wskazują na jednego wykonawcę oraz ograniczają konkurencyjność. Wnosimy o dopuszczenie innych gabarytów toalety np. większej o 20%, pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków dla niepełnosprawnych.

Ad. 3

Zamawiający dopuści zmianę wymiarów, dostarczonej toalety oraz pomieszczenia technicznego w granicach 20% pod warunkiem utrzymania stosownej przestrzeni manewrowej dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pytanie 4

Czym kierował się Zamawiający wymagając zastosowania „monolitycznego samonośnego modułu kompozytowo-betonowego” jako materiału konstrukcyjnego ścian oraz „płyty betonowej zbrojonej” w konstrukcji dachu? Zapis ten wskazuje na jednego wykonawcę oraz ogranicza konkurencyjność. Stanowczo wnosimy o dopuszczenie innych rozwiązań takich jak płyty warstwowe itp. , pod warunkiem spełnienia warunków izolacyjności termicznej.

Ad. 4

Dopuszczalna jest zmiana konstrukcji ścian na stalową całkowicie ocynkowaną i wypełnioną płytami warstwowymi oraz pokrycia dachu masą bitumiczną lub blachą ocynkowaną pod warunkiem utrzymania obowiązujących w prawie współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych.

Pytanie 5

Wnoskujemy o taką zmianę zapisów SIWZ, by Projekt był potraktowany jako pewien model, który można osiągnąć rozwiązaniami równoważnymi. Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie w sposób oczywisty ukazuje chęć udzielenia zamówienia określonemu wykonawcy. Jest to sprzeczne z zapisami PZP oraz zasadami dyscypliny finansów publicznych i ociera się o przepisy kodeksu karnego.

Ad. 5

Powyższe zmiany do opisu przedmiotu zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego dostatecznie zmieniają projekt aby móc zastosować rozwiązania równoważne.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych technologii wykończenia elewacji. Zamawiający wymaga zastosowania płyt fasadowych HPL w kolorze zbliżonym do RAL 7035 oraz imitujące drewno. Płyty fasadowe HPL muszą posiadać powłokę odporną na graffiti.

Pozostałe elementy wyposażenia dostarczonej toalety muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
Eryk Rawicki



