



KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

91-446 ŁÓDŹ, ul. ZGIERSKA 47; tel. 42 616-30-00; fax. 42 616-30-63
www.kmpsplodz.pl, e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl

Łódź, dnia 9 maja 2016 r.



**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21.**

W związku z planowaną organizacją w lipcu 2016 roku Festiwalu „Paradise in the City” w ramach Świątowych Dni Młodzieży w budynku Lodowiska „Bombonierka” położonego w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 28 należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21, przedstawiciele tut. KM PSP w Łodzi przeprowadzili w dniach 1 i 7 kwietnia 2016 roku czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony ppoż. w ww. obiekcie. W trakcie tych czynności stwierdzono występowanie nw. nieprawidłowości z zakresu ochrony ppoż.:

1. Wyjścia ewakuacyjne z hali lodowiska do korytarza ewakuacyjnego na parterze oraz na stronę ulicy Stefanowskiego oraz wyjścia ewakuacyjne z budynku na stronę ul. Potza i ul. Stefanowskiego nie zostały wyposażone w urządzenia antypaniczne. Stanowi to naruszenie § 240 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422).
2. Budynek został wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru. W trakcie kontroli stwierdzono, że nie wszystkie pomieszczenia w budynku zostały wyposażone w czujki do wykrywania pożaru. Ponadto ustalono, że przedmiotowa instalacja nie została wyposażona w syreny alarmowe. Drzwi rozsuwane znajdujące się na drodze ewakuacyjnej w budynku na stronę ul. Stefanowskiego oraz drzwi ewakuacyjne z budynku na stronę ul. Stefanowskiego nie są otwierane przez instalację sygnalizacji pożaru. Stanowi to naruszenie § 240 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422) oraz założeń specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Ponadto przedstawiono protokół z konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru z uwagami. Nie przedstawiono protokołu realizacji ww. uwag.
3. Plany ewakuacji z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie są zgodne ze stanem rzeczywistym.
4. Drzwi ppoż. o odporności ogniowej EI60 koło sterowni maszynowni nie posiadały uszczelek pęczniejących. Ponadto mechanizm blokujący skrzydło blokowane był uszkodzony i uniemożliwiał zablokowanie skrzydła. Stanowi to naruszenie § 240 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422) i postanowień aprobaty technicznej AT-15-4083/99.
5. Przedstawiono protokół z konserwacji instalacji chłodniczej z glikolem etylenowym służącej do wytwarzania lodu na lodowisku bez konkluzji nt. sprawności przedmiotowej instalacji. Stanowi to naruszenie § 4 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

+ węże do hydrantów - Molo

W przypadku przyjmowania osób w ramach Świątowych Dni Młodzieży liczba osób w budynku nie powinna być wyższa niż ta na jaką był projektowany budynek tj. na płycie obiektu maksymalnie 450 osób i na widowni maksymalnie 470 osób. Budynek powinien być użytkowany zgodnie z założeniami projektu budowlanego. Należy także pamiętać, że w przypadku przyjmowania osób na płycie lodowiska należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji dostosowane do ilości osób użytkujących daną powierzchnię tj. szerokość wyjść ewakuacyjnych, przejść i dojsć ewakuacyjnych oraz wysokość ewentualnych przeszkód (na każde 100 osób powinno przypadać co najmniej 0,6 m szerokości wyjścia ewakuacyjnego, zgodnie z § 239 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422).

Jednocześnie informuję, że w przypadku organizacji imprez w ww. budynku należy zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia wyjść ewakuacyjnych z budynku oraz wyjść ewakuacyjnych znajdujących się na drogach ewakuacyjnych.

Do wiadomości:

1. Wspólnota Chemin Neuf
90-261 Łódź, ul. Jaracza 11
2. Biuro MAGIS 2016
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
3. Pan Dyrektor Organizacyjny
Świątowych Dni Młodzieży
Diecezjalne Centrum
Świątowych Dni Młodzieży
Archidiecezji Łódzkiej
90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 13/1
4. jarzenkowski.m@gmail.com
5. zbigniew.slup@chemin-neuf.pl
6. j.oiczuk@magis2016.org
7. KW PSP w Łodzi.
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

st. bryg. mjr inż. Andrzej Wyciszkievicz

MT

+ wgrze do informacja -abela