

Łódź, dnia 27 czerwca 2017r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Ignacego Skorupki 21

90-532 Łódź

Dot.: przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana windy w Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi”. Nr sprawy: 8/17/PN

Zamawiający - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r.poz.2164 ze zmianami) przekazuje pytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień :

1. W SIWZ Zamawiający określa ilość przystanków jako 4 jednostronnie , na załączonych rysunkach występuje winda z przelotem. Prosimy o potwierdzenie zapisów SIWZ oraz określenie po czyjej stronie leży zabudowanie kasowanych drzwi na przelocie?

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ – stniejąca winda ma cztery przystanki (parter, I p. II p. III p.). Na poziomie parteru znajduje się dwoje drzwi (z zewnątrz i wewnątrz budynku). Nowa winda zachowuje ilość przystanków, ale zamuiowaniu podlegają drzwi na parterze z zewnątrz budynku. Zamuiowanie kasowanych drzwi na przelocie należy do Wykonawcy.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
Eryk Rawlicki