

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU „ORLIK” ul. Małachowskiego 3/5 90-160 Łódź										
Bilans mocy dla oświetlenia										Tabela 2
Poz.	Rodzaj odbioru	Przyjęte oprawy	Moc inst. [W]	kz	cos φ	tg φ	moc czynna P (W)	moc bierna Q (VAr)	moc pozorna S (VA)	Prąd [A]
bilans z wyszczególnieniem poszczególnych masztów dla boiska głównego										
M1	Maszt h=12m nr 1	3x400W	1200	1,00	0,93	0,40	1200	480	1290	
M2	Maszt h=12m nr 2	3x400W	1200	1,00	0,93	0,40	1200	480	1290	
M3	Maszt h=12m nr 3	3x400W	1200	1,00	0,93	0,40	1200	480	1290	
M4	Maszt h=12m nr 4	3x400W	1200	1,00	0,93	0,40	1200	480	1290	
M5	Maszt h=12m nr 5	3x400W	1200	1,00	0,93	0,40	1200	480	1290	
M6	Maszt h=12m nr 6	3x400W	1200	1,00	0,93	0,40	1200	480	1290	
	Razem BOISKO GŁ.		7200,00	1,00	0,93	0,40	7200	2880	7742	11,17
bilans z wyszczególnieniem poszczególnych masztów dla boisk koszykówki										
M5	Maszt h=12m nr 7	2x400W	800	1,00	0,93	0,40	800	316	860	
M6	Maszt h=12m nr 8	2x400W	800	1,00	0,93	0,40	800	316	860	
M7	Maszt h=12m nr 9	2x400W	800	1,00	0,93	0,40	800	316	860	
M8	Maszt h=12m nr 10	2x400W	800	1,00	0,93	0,40	800	316	860	
	Razem BOISKO MAŁE.		3200,00	1,00	0,93	0,40	3200	1265	3441	4,97
Bilans dla szafki Toś										
1	Boisko Główne		7200	1,00	0,93	0,40	7200	2846	7742	
2	Boisko Małe		3200	1,00	0,93	0,40	3200	1265	3441	
3	Budynek Zaplecza		18000	0,40	0,93	0,40	7200	2846	7742	
	Razem SZAFKA Toś		28400,00	0,62	0,93	0,40	17600	6956	18925	27,32