E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
M1
M2
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
przecisk rura SRS-G110 l=12m
YKY 4x25 L=240m/200m
YAKY 4x16 L=20/30m - od M7 do M8
YAKY 4x16 L=20/30m - od M9 do M10
YAKY 4x16 L=33/44m - od M5 do M6
YAKY 4x16 L=33/44m - od M5 do M4
YAKY 4x16 L=33/44m - od M2 do M3
YAKY 4x16 L=33/44m - od M1 do M2
proj. tablica TOŚ
proj. PL1
Rura osłonowa DVK75
1xL= 8m
Rura osłonowa DVK75
1xL= 8m
YAKY 4x16 L=40/52m - od SO do M7
YAKY 4x16 L=75/91m - od SO do M9
YAKY 4x16 L=70/86m - od SO do M6
YAKY 4x16 L=40/56m - od SO do M3
Park im. 3-go Maja

LEGENDA:

- M8 - projektowany maszt z oprawami 400W
- projektowana trasa linii kablowych
- YAKY 4x25 / YAKY 4x16 - ilość i rodzaj kabli
- kabel w rurze osłonowej
- złącze kablowe
- Rura osłonowa DVK75 / 2xL= 14m - typ rury osłonowej, ilość i długość rury

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul.Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435
e-mail: info@biurometropolis.pl
www.biurometropolis.pl

PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Buniek, upr. POM/0190/POOE/07, specjalność inst. elektroenergetyczne	podpis:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bronisław Nowak, upr. POM/0157/POOE/07, specjalność inst. elektroenergetyczne	podpis:
OPRACOWANIE: mgr inż. Patryk Dominiak	podpis:

Nazwa inwestycji:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU „ORLIK"

Adres inwestycji:
ul. Małachowskiego 3/5, dz nr. 3/1,
obręb W-15, S-05
90-160 Łódź

Inwestor:
Miasto Łódź
Ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Obiekt:
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH

Temat rysunku:
ZAGOSPODAROWNIE TERENU

Branża:
ELEKTRYCZNA

Faza:
P.B.

skala:	data:	nr rys.:
1:500	LISTOPAD 2011	E1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odtwarzanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze