

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Świadczenie usługi naprawy agregatu chłodniczego na obiekcie MOSiR w Łodzi: lodowisku Bombonierka, nr sprawy 34/16/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 22 listopada 2016 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Czy termin realizacji zamówienia określony przez Wykonawcę w formularzu oferty zawiera 7 dni na weryfikację poprawności pracy agregatu po uruchomieniu (rozdział II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia)?
2. Czy wymaganie Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na szczelność instalacji (rozdział II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia) dotyczy połączeń wykonywanych przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia, czy całego układu chłodniczego "B"?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1.

Nie. Termin realizacji zamówienia kończy się uruchomieniem urządzenia. Zamawiający dokona sprawdzenia poprawności działania pracy agregatu po upływie 7 dni od dnia uruchomienia i dokonania odbioru.

Ad. 2.

24 miesiące gwarancji dotyczą wyłącznie połączeń wykonywanych przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi dokona zmiany treści SIWZ i przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że dokona odpowiedniej zmiany treści SIWZ, również w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana ta zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp zostanie udostępniona na stronie internetowej: <http://mosirl.bip.eur.pl/public/?id=100855>

Łódź, dnia 22 listopada 2016 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi

Eryk Rawicki

[Handwritten signature]