



Charakterystyka obwodu	Nr obwodu
Zasilanie z istn. tablicy GWP	1
Sygnalizacja napięcia	1
Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne	1
Rezerwa	2
Gniazda wtykowe	3
Gniazda wtykowe	4
Gniazda wtykowe	5
Gniazda wtykowe	6
Gniazda wtykowe	7
Podgrzewacz wody	8
Podgrzewacz wody	9
Rezerwa	10
Grzejniki elektryczne	11
Rezerwa miejsca 30%	1

## UWAGI

1. Elementy tablicy montować w obudowie wnękowej metalowej o stopniu ochrony co najmniej JP-42 z drzwiami metalowymi płaskimi.
2. W tablicy przewidzieć rezerwę miejsca 30% dla ewentualnej rozbudowy.
3. Wielkość wnęki w ścianie ustalić na etapie wykonawstwa po wybraniu producenta i dostawcy tablicy.

230/400V  
TN-S

$$\begin{aligned} P_i &= 17,0 \text{ kW} \\ P_o &= 8,0 \text{ kW} \\ J_o &= 14 \text{ A} \end{aligned}$$

12

# PROJEKT BUDOWLANY

01	Dodatkowa instalacja ogrzewania elektrycznego	
NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPS
BIURO PROJEKTÓW		



**ARCON BUD**



Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze  
91-425 Łódź  
ul. Północna 36a  
tel/fax: (0-42) 633-27-38  
630-02-21  
e-mail: [arconbud@arconbud.com.pl](mailto:arconbud@arconbud.com.pl)  
<http://www.arconbud.com.pl>

# MIASTO ŁÓDŹ

# MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21

## PROJEKT

# MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ

# NA STAWACH JANA W ŁODZI

działki nr ewid. 746/27 i 752/1 obręb G-27

PROJEKTOWAL	UPRAWNIENIA	SPECIALNOŚĆ	PODPIIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusziak	upr. bud. GP-118346-28/78	instalacje elektryczne	
SPRAWDZIL	UPRAWNIENIA	SPECIALNOŚĆ	PODPIIS
inż. Jerzy Jagas	upr. bud. 242/88/WVL	instalacje i sieci elektryczne	
NAZWA RYSUNKU			SKALA

**SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH - TABLICA T2**

2/P/05/16	Elektryczna	3.1-06.01
-----------	-------------	-----------