

Łódź, dn. 29 września 2017 r.

Dot.: Dostawa i montaż toalety automatycznej na terenie obiektu rekreacyjnego Stawy Jana w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 247 – nr sprawy 12/17/PN

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 28.09.2017 r. wpłynęły zapytania i wnioski do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań i wniosków wraz z stanowiskiem Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 6

W odpowiedzi na poprzednie zapytania Zamawiający dopuścił zmianę konstrukcji toalety na stalową całkowicie ocynkowaną. We współczesnym budownictwie o konstrukcji stalowej stosuje się w zdecydowanej większości kilkakrotne malowanie podkładem i farbą antykorozyjną o odpowiednich atestach. Jest to równorzędna metoda zabezpieczenia konstrukcji, narażonej na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Rama stalowa toalety jest obudowana, sucha, nie ma bezpośredniego kontaktu z wilgocią, nasza firma udziela przy tym zabezpieczeniu 20 letniej gwarancji na jej trwałość.

W Związku z tym wnosimy o dopuszczenie równoważnego zabezpieczenia stalowej ramy toalety – odpowiedniego zabezpieczenia farbą antykorozyjną z udzieleniem 20 letniej gwarancji na jej trwałość

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie stalowej konstrukcji toalety poprzez wielokrotne malowanie farbą podkładową i antykorozyjną.

z up. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
Z-ca DYREKTORA
Iwona Saffjanowska

