



PRACOWNIA PROJEKTOWA
 ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI
 93-035 Łódź ul.Wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84
[PROGO1@poczta.onet .pl](mailto:PROGO1@poczta.onet.pl)
 NIP 729 149 98 40

Inwestor	MOSIR 90-532 Łódź ul.Skorupki 21	
Tytuł inwestycji	-	
Obiekt	Przyłącze kablowe śn	
Adres	Łódź ul.	
Faza projektowa	WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT	
Tytuł opracowania	Wymiana kabla przyłącza średniego napięcia	
Numery	Opracowania P-29 024	

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant	A.Goszczyński upr. 372/94/WŁ	05.2012	

SPIS TREŚCI

SPIS RYSUNKÓW

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

2.Zakres opracowania

3.Wskaźniki energetyczne

RYSUNKI

Mapka sytuacyjna

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem
- obowiązujące normy i przepisy

2.Zakres opracowania

Obejmuje swym zakresem ;

- wymianę /ułożenie nowego kabla przyłącza średniego napięcia

3.Wskaźniki energetyczne

U=12/20kVV

Pz= 300 kW

Uziemienie w sieci 15kV

4.Kabel

Istniejący kabel pomiędzy stacją śn a stacją trafo jest uszkodzony.

Projektuje się wymianę na nowy.

Stosować kabel typu YHAKXS 3x120/50- 12/20kV

Kabel układać w trasie istniejącego./ roboty po trasie/

Linie prowadzić na głębokości 0,8m w rowie kablowym na warstwie pisaku grubości 10cm z przysypaniem warstwą tej samej grubości.

Nad linią ułożyć folię oznaczeniową czerwoną

Co ok. 15 m założyć oznaczniki zawierające typ kabla , datę ułożenia i relację

Wyjście ze stacji śn w istniejącym kanale.

W komorze trafo osadzić rurę w posadzce betonowej /kucie/

Linie zakończyć głowicami.

Przyjęto przejście przez ulice Stefanowskiego w istniejących przepustach

Odcinek przed komorą trafo – kucie nawierzchni betonowej.

Ze względu na istniejące /czynne kable/ biegnące wzdłuż trasy – zachować ostrożność podczas wykonywania robót – odkopanie prowadzić ręcznie.

Po wykonaniu robót wykonać pomiary izolacji i napięciowe

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami .

a także zgodnie z normą N SEP E 004 Elektroenergetyczne linie kablowe, oraz Przepisami

Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych /PBUE/

