

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana w Łodzi – budżet obywatelski, nr sprawy 08/15/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 10.07.2015 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1.

Proszę o precyzyjne określenie parametrów technicznych istniejącego ogrodzenia z podaniem grubości lub średnicy poszczególnych elementów wraz z ich specyfikacją materiałową. Proszę o przesłanie poglądowego zdjęcia ogrodzenia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad 1.

Istniejące ogrodzenie jest wykonane jako systemowe panelowe. Wysokość paneli wynosi 1,00m. Panele kratowe wykonane ze zgrzewanych prętów $\varnothing 5\text{mm}$, stalowych ocynkowanych ogniowo. Panele posiadają dwa poziome przetłoczenia. Rozpiętość przęseł ogrodzenia: 2,50m. Słupki z profili stalowych ocynkowanych ogniowo o przekroju prostokątnym 60x40x2mm, zabezpieczone od góry mrozoodporną systemową nakładką w kolorze czarnym. Słupki mocowane w systemowym fundamencie posadowionym minimum 70cm poniżej poziomu gruntu oraz systemowym łączniku betonowym w rozstawie 2,50m. Ogrodzenie wyposażone w systemową podmurówkę z prefabrykowanych płyt betonowych stanowiącą jednocześnie funkcję obrzeża placu zabaw. Podmurówka posiada wzór „kamień”. Ogrodzenie wyposażone w systemowe obejmy pozwalające na demontaż paneli w celu wymiany piasku.

Pozostałe szczegóły są widoczne na załączonych do tej odpowiedzi zdjęciach poglądowych.

Łódź, dnia 13 lipca 2015 r.


po. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
Eryk Rawicki

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

