

Pytania nr 3

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. **Oświetlenie alejek parkowych na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana w Łodzi**, nr sprawy **03/16/PN**.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 03.08.2016 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. „Zamawiający w odpowiedziach na pytanie 3 odnośnie parametrów oprawy oświetleniowej umieścił kartę katalogową konkretnej oprawy wraz z jej nazwą własną. Dodatkowo karta katalogowa jest w języku angielskim. Prosimy o określenie parametrów które mają spełniać oprawy równoważne.

Czy Zamawiający potwierdza że wymaga aby oprawa posiadała:

- Materiał korpusu – Odlew aluminium
- Materiał klosza zewnętrznego – Poliwęglan, płaski
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08
- Szczelność komory optycznej – IP66
- Szczelność komory elektrycznej – IP66
- Montaż na słupie o średnicy O60mm
- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
- Ochrona przed przepięciami – 10kV
- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3500-4300K
- Moc oprawy ok. 55W +/- 2%
- Strumień świetlny źródeł min. 6100lm
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 70% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM-21)
- Klasa ochronności elektrycznej: I
- Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC
- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009
- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródeł zapytania.

Ad. 1. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia. W zamieszczonej zmianie zostały zawarte wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty w tym związane z opravami.

Łódź, dnia 9 sierpnia 2016 r.

z up. DYREKTORA
Mińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
Sa...
Z-ca DYREKTORA
Iwona Sałjanowska

...
Oceles P