

#### Pytania nr 4

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. **Oświetlenie alejek parkowych na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana w Łodzi**, nr sprawy **03/16/PN**.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 04.08.2016 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

**„PYTANIE NR 1** Czy słupy oświetleniowe mają spełniać normę PN-EN 40-7?

**ZADANIE NR 2** W jakiej wersji ma zostać wykonany kompozytowy słup oświetleniowy: do wkopania czy na fundament?

**PYTANIE NR 3** Jakimi stopniami IP i IK ma charakteryzować się słup oświetleniowy. Czy na potwierdzenie tych wartości należy przedstawić certyfikaty?

**PYTANIE NR 4** Prosimy o doprecyzowanie w jakim kolorze z palety RAL ma zostać wykonany słup oświetleniowy?

**PYTANIE NR 5** Czy zastosowany słup oświetleniowy ma posiadać inne konkretne cechy charakterystyczne, np. wybrany przez Zamawiającego nadruk wewnątrz konstrukcji słupa (napis, logo, godło lub inny znak graficzny), podświetlenie od wewnątrz konstrukcji słupa naświetlaczem LED?”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródeł zapytania.

**Ad. 1.** Zamawiający wymaga, aby słupy oświetleniowe spełniały normę PN-EN 40-7:2004

**Ad. 2.** Zamawiający wymaga, aby słupy oświetleniowe były w wersji do wkopywania typ SKPW 5.

**Ad. 3.** Zamawiający wymaga, aby słupy oświetleniowe posiadały stopnie ochrony szczelności komory optycznej i elektrycznej IP 66, a także stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK 05. Ponadto Zamawiający wymaga, aby zostały przedstawione certyfikaty potwierdzające stopnie odporności.

**Ad. 4.** Zamawiający wymaga, aby słup oświetleniowy był w kolorze RAL 7016

**Ad. 5.** Zamawiający dopuszcza słup z podświetloną konstrukcją od wewnątrz naświetlaczem LED

Łódź, dnia 9 sierpnia 2016 r.

z up. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Łodzi  
Z-ca DYREKTORA  
Iwona Safjanowska