

Łódź, dnia 19 czerwca 2017r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Ignacego Skorupki 21

90-532 Łódź

Dot.: przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana agregatu chłodniczego na Lodowisku Retkinia w Łodzi”. **Nr sprawy: 7/17/PN**

Zamawiający - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r.poz.2164 ze zmianami) przekazuje pytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień :

9. Prosimy o podanie ilości glikolu jaka jest w instalacji .

Ad. 9. Zamawiający informuje, że w instalacji jest ok. 8 m³ glikolu.

Zamawiający dokona stosownej zmiany w treści SIWZ tj. Załącznik nr 1 (OPZ).

10. Prosimy o podanie oporów hydraulicznych instalacji lodowiska lub podać spręż dyspozycyjny pompy.

Ad. 10. Obecnie pracująca w układzie pompa to: GRUNDFOS typ LP 100-125/130 (silnik o mocy N=5,5 kW, wydajność V=110 m³/h H= 12 m słupa wody.

11. Czy pompa ma być jedna, czy dwie (jedna + rezerwa)?

Ad. 11. Zamawiający informuje iż, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga jednej pompy, nie wymaga dostarczenia pompy rezerwowej.

12. Czy zamawiający ze względu na zwiększenie zakresu przewiduje wydłużenie terminu wykonania zadania? lub zmieni punktację za termin wykonania zadania?

Ad. 12. Zamawiający nie dokona zmiany w terminie wykonania zamówienia ani zmiany kryteriów oceny ofert.


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
Eryk Rawicki

