

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Wykonanie ścieżek pieszych i pieszo – rowerowej, oraz porządkowanie terenu w ramach zadania: Stawy Jana „Od nowa” - II etap, nr sprawy 06/15/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 26.02.2015 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Prace w w/w postępowaniu są bardziej drogowe. Czy Kierownik robót może mieć uprawnienia drogowe bez ograniczeń?
2. Przedmiar robót drogowo-nawierzchniowych w dziale trzecim nie uwzględnia wywozu ziemi. Czy oznacza to wykopy na odkład?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad 1.


Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została zamieszczona na stronie internetowej MOSiR. Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku dysponowania osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **inżynieryjnej** dla części 1 warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku dysponowania osobą posiadającą uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej, zaś w części 2 inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Ad 2.

Tak. Brak tej pozycji oznacza wykopy na odkład. Część humusu i ziemi, która przekracza ilości podane w części rozbiórkowej przedmiarów należy rozplantować po terenie parku.

Łódź, dnia 02 marca 2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
nr.   
Sylwia Jakiel

  
A. D. Drobny