

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych na Obieckie Rekreacyjnym Arturówek w Łodzi w ramach zadania pn. Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR, nr sprawy 12/16/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:


1. Proszę o podanie dokładnej charakterystyki kruszywa, jakie ma być użyte do wykonania nawierzchni mineralno-żywiczej – kształt (łamane czy okrągłe), rodzaj skały.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1.

Do wykonania nawierzchni żywiczno-mineralnej należy użyć żwiru płukanego o frakcjach podanych w SIWZ, a więc ścieżka piesza max 6mm, rowerowa max 3mm. Użyty materiał (skała) powinien być w kolorach " natury" np szary z beżowym. Kolorystyka ścieżki pieszej powinna się różnić od rowerowej.

Łódź, dnia 24 maja 2016 r.


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
Eryk Rawicki

