



UWAGI:

1. SZCZELNOŚĆ SKRZYNIKI W KLASIE IP55.
2. SKRZYNKĘ OSADZIĆ W ŚCIANIE, 0,5m NAD TERENEM.

BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG INWESTYCYJNYCH
Łódź, ul. Wólczańska 27
tel. (042) 632-36-29

FILAR s.c.



Inwestor:	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI		
Adres:	90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21		
Temat:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO		
Obiekt:	INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU		
Adres:	Łódź, ul. Potokowa/Dębowskiego		
Tytuł rysunku:	SZAFKA ODGR – KONSTRUKCJA	Data:	wrzesień 2012
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala:	1:10
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Projektanci:	JACEK SIEDLECKI	Podpis:	Rewizja: 01
	upr proj: 79/89/WŁ O.I.I.B. ŁÓD/IE/3781/03		
	specj: INŻYNIERYJNO-INSTALACYJNA		
	w zakr: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Asystenci:		Symbol rysunku:	E
Projektanci sprawdzający:		Numer rysunku:	003