



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, 91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10
fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Sekcja Służb Pracowniczych

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,

Żywienia i Przedmiotów Użytku

Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI W
ŁODZI
SEKRETARIAT

DATA
WRĘCYWU 28-09-2018

L.dz. 2901

NIP: 729-24-07-981

www.psselodz.pl

REGON: 471570221

e-mail: psse@psselodz.pl

PPIS.HK.4524.77.14.2018.AŚ

Łódź, dnia 11 września 2018r.



AB 543



Oddział

Laboratoryjny

PSSE w Łodzi

posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr AB 543,

w zakresie badań:

- woda
- sporał A
- sporał S
- wymazy sanitarne
- środowisko pracy
- kał, wymaz z odbytu

Szczegółowy wykaz
akredytowanych badań
i pomiarów zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr AB 543 wyd. 18
z dnia 06.07.2018 r.

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni sezonowej w Łodzi przy ul. Sobolowej 1 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 i 2111 oraz z 2018r. poz. 138, 650 i 1490) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po przeprowadzeniu analizy:

- 1) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- 4) wyników badań próbek wody pobranych na pływalni w dniu 18 lipca 2018r., wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,

stwierdza,

**że woda na pływalni sezonowej w Łodzi przy ul. Sobolowej 1
w okresie otwarcia obiektu od 23 czerwca do 02 września 2018r.
odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym
w pełnym zakresie parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2
do rozporządzenia.**

UZASADNIENIE

Zarządzający pływalnią zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach prowadził: bieżące obserwacje wody w nieszczęsnej basenowej, nadzór nad pracą urządzeń systemu cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej oraz pomiary parametrów jakości wody basenowej z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. Powyższe informacje były na bieżąco rejestrowane i są udokumentowane. Zarządzający pływalnią prowadził badania jakości wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w laboratorium

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Sprawozdania z badań wody przesyłane były systematycznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Wyniki badań parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wskazują, że woda na pływalni spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia.

Wydanie zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni sezonowej w Łodzi przy ul. Sobolowej 1 poprzedziły badania próbek wody, pobranych zgodnie z §4 pkt 4 rozporządzenia, przeprowadzone w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, w pełnym zakresie parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. Wyniki badań nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych, za wyjątkiem stwierdzenia obecności bakterii Legionella sp. w próbce wody pobranej z basenu rekreacyjnego oraz przekroczenia dopuszczalnej wartości mętności w próbce wody pobranej z systemu cyrkulacji brodzika. Powtórne badania wody wykonane przez zarządcę nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydaje pozytywną roczną ocenę zbiorczą w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody na pływalni sezonowej w Łodzi przy ul. Sobolowej 1.

Z-CIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Łodzi


mgr inż. Marek Duda