



YKY5x10mm²

PROJEKTOWANY KABEL - ZASILANIE ISTNIEJĄCEJ SZAFKI STERUJĄCEJ
ZESTAWU HYDROFOROWEGO I UKŁADU ROZDZIELACZY W STUJENIE

1. TABLICA W OBUDOWIE RN3x18-55 (-prod: LEGRAND).
2. APARATY MODUŁOWE (-prod: LEGRAND)
3. TABLICĘ INSTALOWAĆ 1,5m NAD PODŁOGĄ.

UWAGI:

BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG INWESTYCYJNYCH

Łódź, ul. Wólczańska 27
tel. (042) 632-36-29

FILAR S.C.

Inwestor: U.M. WYDZIAŁ SPORTU		Projektant: tech. Jacek Steliecki 7989/WŁ	
Łódź, UL.KS.SKORUPKI21		Podpis:	
Temat: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ETAP 2011		E5	
Adres: ŁÓDŹ UL. POTOKOWA DĘBOWINSKIEGO		NR.PVS.	
Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA I ODPLYWÓW TABLICZY BEZP. TE		Data: czerwiec 2011	
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY		Skala: -	