



INSTALACJE ODGROMOWE

ZWODY POZIOME WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM 8MM2 NACIĄG Z PODSTAWKAMI KLEJONYMI CO 2,0M. DO INSTALACJI NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU (KOMINY, WENTYLATORY, OBR. BLACHARSKIE ITP.). PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM J.W. - NACIĄG - DO ZŁĄCZA ZKU. UZIEMIENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONAĆ BEDNARKĄ FE/ZN 25x4 NA GL. 0,8M W ODLEGŁOŚCI 1,0M OD FUNDAMENTÓW. UZIEMIENIE SŁUPÓW I BRAMY WJAZDOWEJ WYKONAĆ BEDNARKĄ FE/ZN 25x4. DO UZIOMU PRZYŁĄCZYĆ BEDNARKĘ UKŁADANĄ WZDŁUŻ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO. POŁĄCZENIA WYKONAĆ ZŁĄCZEM KRZYŻOWYM ZABEZPIECZAJĄC PRZED KOROZJĄ. UZIEMIENIE MUSI POSIADAĆ CIĄGŁOŚĆ GALWANICZNĄ WSZYSTKICH ELEMENTÓW. BZKU- ZŁĄCZE KONTROLNE NA WYSOKOŚCI 1,3M NAD TERENEM- ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.

BUREO PROJEKTOW I USLUG INWESTYCYJNYCH		FILAR s.c.	
ul. Wolczanska 27		ul. Wolczanska 27	
10421 652-96-29		10421 652-96-29	
Investor: UMK, WROZLA, SPORTU		Investor: UMK, WROZLA, SPORTU	
Adres: Leczna, ul. Wolczanska 27		Adres: Leczna, ul. Wolczanska 27	
Typu: RZUT DACHU		Typu: RZUT DACHU	
Przebudowa: ELEKTROENERGETYKA		Przebudowa: ELEKTROENERGETYKA	
Projektant: Piotr Andrzejewski 114/94/ME		Projektant: Piotr Andrzejewski 114/94/ME	
Data: 14.10.2008		Data: 14.10.2008	
Skala: 1: 50		Skala: 1: 50	
Podpis: E 4		Podpis: E 4	