









PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY POTOKOWEJ-DEMBOWSKIEGO W ŁODZI - ETAP III
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIĘTRA
SKALA 1:50

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH

<p>grzejnik płytowy-Q=208W, przy par. 80/60° <u>L=0,5m, H=0,3m</u></p>	<p>1</p> <p></p>	<p>grzejnik płytowy-Q=696W, przy par. 80/60° <u>L=0,6m, H=0,9m</u></p>	<p>5</p> <p></p>
<p>grzejnik płytowy-Q=460W, przy par. 80/60° <u>L=0,6m, H=0,6m</u></p>	<p>2</p> <p></p>	<p>grzejnik płytowy-Q=930W, przy par. 80/60° <u>L=1,4m, H=0,9m</u></p>	<p>6</p> <p></p>
<p>grzejnik płytowy-Q=1120W, przy par. 80/60° <u>L=0,9m, H=0,6m</u></p>	<p>3</p> <p></p>	<p>grzejnik płytowy-Q=871W, przy par. 80/60° <u>L=0,5m, H=0,9m</u></p>	<p>7</p> <p></p>
<p>grzejnik płytowy-Q=1492W, przy par. 80/60° <u>L=1,2m, H=0,6m</u></p>	<p>4</p> <p></p>	<p>grzejnik płytowy-Q=1561W, przy par. 80/60° <u>L=1,4m, H=0,6m</u></p>	<p>8</p> <p></p>

NACZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

—	przewód zasilający ogrzewania wodnego - rura PP stabilizowana
---	przewód powrotu ogrzewania wodnego - rura PP stabilizowana
2 x DINOFPAL PH16	oznaczenie średnicy i rodzaju materiału
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> 03 2858 W 20°C </div>	numer kolejny pomieszczenia wyliczona wartość zapotrzebowania na ciepło założona temperatura w pomieszczeniu

WAGI DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przewody prowadzić w izolacji z pianki polieteranowej o grubości warstwy izolacyjnej min. 20mm
2. Podeszła do grzejników wykonać ze ścian pomieszczeń
3. Przejścia przez otwory drzwiowe zabezpieczyć dodatkowo słabymi ociennikami
4. Urządzenia trasy innych instalacji - wody użytkowej
5. Nieoplane średnice przewodów - DN20PP AL PN16 - dla rur z polipropylenu stabilizowanego nie wkładką aluminiową.

POZOSTAŁE UWAGI I OZNACZENIA


NUMERACJA URZĄDZEŃ I ARMATURY W KOTŁOWNI - NA RYS. SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO

kulowe zawory odcianające.

BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG INWESTYCYJNYCH

FILAR S.C.

Łódź, ul. Wólczańska 27
tel. (042) 632-36-29



Inwestor:	UMiĘ WYDZIAŁ SPORTU Kódz. ul. Ks. Skorupki 21	
Temat:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ETAP III	
Adres:	Kódz. ul. Potokowa/Dembowskiego	
Tytuł rysunku:	TYTUŁ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-RZUT PIĘTRA	
Data:	czerwiec 2011	
Faza:	Skala: 1:50	
Projektant:	Projekt Budowlany INSTALACJE SANITARNE	Podpis:
Projektant:	marcin wezyk up. nr LOD/0526/POOS/06	Podpis:
Sprawdził:		10

