

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY POTOKOWEJ-DEMBOWSKIEGO W ŁODZI - ETAP III

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH				
grzejnik płytowy-Q=208W, przy par. 80/60° L=0,5m, H=0,3m	<div><div></div></div>	1	<div><div></div></div>	5
grzejnik płytowy-Q=460W, przy par. 80/60° L=0,6m, H=0,6m	<div><div></div></div>	2	<div><div></div></div>	6
grzejnik płytowy-Q=120W, przy par. 80/60° L=0,9m, H=0,6m	<div><div></div></div>	3	<div><div></div></div>	7
grzejnik płytowy-Q=1492W, przy par. 80/60° L=1,2m, H=0,6m	<div><div></div></div>	4	<div><div></div></div>	8
OZNACZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
<div></div>	przewód zasilający ogrzewania wodnego - rura PP stabilizowana			
<div></div>	przewód powrotu ogrzewania wodnego - rura PP stabilizowana			
2 x DN20PPAL PN16	oznaczenie średnicy i rodzaju materiału			
<div>03 2858 W 20°C</div>	numer kolejny pomieszczenia wylczona wartość zapotrzebowania na ciepło założona temperatura w pomieszczeniu			
UWAGI DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
1. Przewody prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej o grubości warstwy izolacyjnej min. 20mm				
2. Podejścia do grzejników wykonać ze ścian pomieszczeń				
3. Przejścia przez otwory drzwiowe zabezpieczyć dodatkowo stalowymi ceownikami				
4. Uwzględnić trasy innych instalacji - wody użytkowej				
5. Nieopisane średnice przewodów - DN20PP AL PN16 - dla rur z polipropylenu stabilizowanego wkładką aluminiową				
POZOSTAŁE UWAGI I OZNACZENIA				
NUMERACJA URZĄDZEŃ I ARMATURY W KOTŁOWNI - NA RYS. SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO				
kubowe zawory oddające.				
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH Łódź, ul. Wólczańska 27 tel. (042) 632-36-29				
FILAR S.C.				
<div><div></div></div>				
Inwestor: UMŁ WYDZIAŁ SPORTU Łódź, ul. Ks. Skorupki 21				
Temat: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ETAP III				
Adres: Łódź, ul. Potokowa/Dembowskiego				
Tytuł rysunku: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-RZUT PARTERU				
Data: czerwiec 2011				
Faza: Projekt Budowlany				
Instalacje: SANITARNE				
Skala: 1:50				
Projektant: marcin wezyk up. nr LOD/0526/POOS/06				
Podpis:				
Sprawdził:				
9				

