



PARTER	1,85 m2
WIATROLAP	25,24 m2
KOMUNIKACJA	8,07 m2
BIURO	1,59 m2
TOALETA	13,99 m2
BIURO	20,06 m2
KOTŁOWNIA	7,64 m2
TOALETY	24,08 m2
SZATNIA 1	24,08 m2
SZATNIA 2	24,08 m2
TOALETA DLA NIEP.	4,08 m2
SUMA	130,68 m2

OPIS INSTALACJI

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym na wysokości:

- sanitariaty, magazyny, korytarze - 1,4m
- biura - 0,3 - 0,9m.

Projektowana instalacja przewodami YDY 3x1,5/2,5mm2 p.t.

Wentylacja w pomieszczeniach sanitariatów zasilana z obwodu oświetlenia - sterowana razem z wyłącznikiem oświetlenia.

W kotłowni instalacje doprowadzić od strony sanitariatu. Gniazdo na wysokości 1,4m. Wykonać instalację uziemiającą, z bednarki perforowanej 25x4 ocynk z dystansem od ściany 10mm i na wysokości 0,5m, ułożyć wkłóć pomieszczenia. Oprawy i osprzęt w wykonaniu Ex na lynku.

BIURO PROJEKTOW I USŁUG INWESTYCYJNYCH	
Filarska 27	
tel. (042) 632-96-29	
INWESTOR: UMR WODZKA SPOŁ. Z OGR. ODW.	
PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁ. Z OGR. ODW.	
Lokalizacja: ul. Filarska 27	
Projekt: RZUT PARTIERU	
Rozmiar: 1:50	
Projektant: Piotr Andrzejewski	
Sprawdził: E2	