



S2  
tynk na ścianie  
słupoplan FS15 12cm  
bloczek gazobet. 24cm  
tynk cem-wap.

S3  
tynk cem-wap.  
bloczek gazobet. 24cm  
tynk cem-wap.

PIETRO	
KOMUNIKACJA	36,42 m2
SALA	34,60 m2
SZATNIA 3	24,08 m2
SZATNIA 4	24,08 m2
POKÓJ SEDZIWÓW	13,89 m2
WEŻEL SANITARNY	8,05 m2
MAG. SPRZĘTU	8,94 m2
POM. GOSP.	4,61 m2
POM. PORZĄDKOWE	2,24 m2

SUMA 156,75 m2

OPIS INSTALACJI

Gniazda wykłowe ze stykiem ochronnym na

wysokości:

- sanitariaty, magazyny, korytarze - 1,4m
- biura - 0,3 - 0,9m.

Projektowana instalacja przewodami YDY 3x1,5/2,5mm2 p.t.

Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych zasilana z obwodu oświetlenia - sterowana razem z wyłącznikiem oświetlenia.

W kotłowni instalacje doprowadzić od strony sanitariatu. Gniazdo na wysokości 1,4m. Wykonać instalację uziemiającą z bednarki perforowanej 25x4 ocynk z dystansem od ściany 10mm i na wysokości 0,5m, ułożyć wokół pomieszczenia. Oprawy i osprzęt w wykonaniu Ex na tynku.

BIURO PROJEKTOW I USŁUG INWESTYCYJNYCH	
Filarska 27	
tel. (042) 692-96-29	
Inwestor: UMR WODZKA SPÓŁNOSTKA	
Termin: PRZEBUDOWA BUDYNKU SPÓRTOWEGO ETAP III	
Lokalizacja: Łódź, ul. Filarska 27	
Typ obiektu: Budynek sportowy	
Projekt: RZUT PIĘTRA	
Razem: 1:50	
Projektant: Piotr Andrzejewski 114/94/WK	
Sprawdził: E.3	