

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych na Obieckie Rekreacyjnym Arturówek w Łodzi w ramach zadania pn. Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR, nr sprawy 12/16/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 18 maja 2016 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Prosimy o podanie kolorystyki na ciągu rowerowym i ciągu pieszym oraz rodzaju kruszywa jego frakcji w ramach wykonania nawierzchni mineralno-żywiczej Terra Way.
2. Proszę o przedstawienie przekroju nawierzchni żwirowej w ciągu rowerowym.
3. Prosimy o przedstawienie z jakiego materiału mają być wykonane schody.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1.

Zgodnie z zapisem w SIWZ frakcja żwiru na ścieżce pieszej max 6 mm, na ścieżce rowerowej max 3mm. Kolorystyka żwiru to beże, szarości. Ścieżka piesza od rowerowej powinna różnić się kolorystyką zastosowanego żwiru.

Ad. 2.

Załączamy przekrój ścieżek żwirowo-gliniastych.

Ad. 3.

Schody istniejące wykonane są z betonu. Podstopnice z obrzeży trawnikowych, stopnice zalane betonem. Należy rozebrać istniejący bieg schodowy i wykonać podstopnice z obrzeży granitowych i wypełnić je kostką granitową.

Łódź, dnia 19 maja 2016 r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Łodzi  
Eryk Rewicki

