

Dot.: Postępowania w prawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 14.05.2014 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. *W załączonym do dokumentacji kosztorysie ofertowym poz. 18d4 ma postać*
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruntach kat. I-II - wykop pod warstwę filtracyjną pustobetonu

według zaś przytoczonej podstawy KSNR 6 0101-03 opis brzmi:

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Prosimy o wyjaśnienie jaką głębokość powinno mieć w/w koryto (10 czy 30 cm) i dostosowanie podstawy wyceny do właściwej wielkości

2. *W załączonym do dokumentacji kosztorysie ofertowym poz. 28d4 ma postać*
Wypełnienie otworów pustobetonów żwirem frakcji 8-16 mm do wysokości połowy umocnień pustobetonami (1/2 z 60% powierzchni otworów przekładanych pustobetonów) m2 69,5 według zaś przytoczonej podstawy KNR 2-01 0517-02 opis brzmi:

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na lawie z

pospólki lub piasku m 1

Prosimy o wyjaśnienie dokonać wypełnienia otworów pustobetonów według tak rozbieżnych opisów oraz podstaw obmiarów (wypełnienie otworów w m2 a ułożenie korytek w mb).

Prosimy o podanie wzoru według jakiego dokonać przeliczenia bądź zmienienia podstawy wyceny na właściwą

3. *W załączonym do dokumentacji kosztorysie ofertowym poz. 29d4 ma postać*
Wypełnienie otworów pustobetonów ziemią urodzajną od wysokości połowy umocnień pustobetonami (1/2 z 60% powierzchni otworów przekładanych pustobetonów) m2 69,5 według zaś przytoczonej podstawy KNR 2-01 0517-02 ma postać

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na lawie z

pospólki lub piasku m 1

Prosimy o wyjaśnienie dokonać wypełnienia otworów pustobetonów według tak rozbieżnych opisów oraz podstaw obmiarów (wypełnienie otworów w m2 a ułożenie korytek w mb).

Prosimy o podanie wzoru według jakiego dokonać przeliczenia bądź zmienienia podstawy wyceny na właściwą

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad 1.

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia określił, iż załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia

ceny. Szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w części graficznej.

Ad 2.

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia określił, iż załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w części graficznej.

Ad 3.

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia określił, iż załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w części graficznej.

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
mgr Radostaw Podogrocki

STARSZY SPECJALISTA

mgr Krzysztof Helman

KIEROWNIK
Działu Ogólnego

mgr Anna Nowogórska