

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. "Wymiana złóż filtracyjnych we wskazanych filtrach basenowych na pływalni Wodny Raj w Łodzi przy ul. Wiernej Rzeki 2", nr sprawy 25/15/PN

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 30.10.2015 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Po usunięciu złoża filtracyjnego z filtra, po kogo stronie jest utylizacja danego złoża lub proszę o ewentualne inne wskazania co się ma stać dalej z danym złożem z poszczególnych filtrów?

Ewentualnie proszę o dokładne określenie miejsca i rodzajów zbiorników do jakich ma być zdeponowane dane złożo, a także po kogo stronie jest zapewnienie danych zbiorników ?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający informuje, że wywóz i utylizacja usuniętego złoża filtracyjnego leży po stronie wykonawcy

Łódź, dnia 30 października 2015 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
Eryk Rawicki

AD