

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Wykonanie chodników i oświetlenia w ramach zadania pn. Rozkwit parku Stawy Jana nr sprawy 22/14/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 03.10.2014 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. W kosztorysie nakładczym robót elektrycznych jest wg mnie błąd – poz. 1.22. w obmiarze winno być szt. 4 a nie szt. 33.
2. Proszę o wyjaśnienie czy w poz. 1.21 kosztorysu projektant miał na myśli „oprawy parkowe antywandal”, czy oprawy parkowe z kloszem antywandal. Różnica cen jednych i drugich jest kolosalna.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1.

W obmiarze powinno być 4 szt. Do oświetlenia skateparku należy zamontować 4 maszty wysokość 5m.

Ad. 2.

Wykonanie latarni wersja antywandal dotyczy jedynie klosza.

Łódź, dnia 08 października 2014 r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Łodzi  
*Radosław Podogrocki*

*ee cel*